



Gemeinde Dielsdorf

Verkehrsanlagen

Kreisel und Bushaltestelle
Gesundheitszentrum

Situation 1:200

Bauprojekt



Auftrags Nr.: 25.062227		Plan Nr.: 1		Format: 50/84	
Ausgabe	Erstellt	Geprüft	Freigabe		
Erstausgabe	RV/SB	DR	UM	18.04.2016	
Revision					
Revision					

W:\Gemeinde\Dielsdorf\25.06\062227_Kreisell Spital\Projekt_Kreisell.gvp

1_Projekt_Kreisell

Müller Ingenieure AG
Geerenstrasse 6
Postfach 210
8157 Dielsdorf
Tel. 043 / 422 10 00
Fax 043 / 422 10 10
info@mueller-ing.ch



W:\Gemeinde\Dielsdorf\25.06\062227_Kreisel_Spital\Projekt_Kreisel.gpx 1_Projekt_Kreisel

	Gehweg	Gehweg inkl. Foundation	Gehweg im Bereich von Überfahrten
Deckschicht	AC 8 N 3.0 cm	AC 8 N 3.0 cm	AC 8 N 3.0 cm
Tragschicht	AC T 22 N 6.0 cm	AC T 22 N 6.0 cm	AC T 22 N 10.0 cm
Foundationsschicht	best. Foundationsschicht 40.0 cm	ungebundene Gemische 0/45, OC 85 40.0 cm	ungebundene Gemische 0/45, OC 85 50.0 cm
Totale Oberbaustärke	49.0 cm	49.0 cm	63.0 cm

	Roswisweg	Roswisweg inkl. Foundation	Breitestrasse
Deckschicht	AC 8 N 3.0 cm	AC 8 N 3.0 cm	AC 8 N 3.0 cm
Binderschicht			
Tragschicht	AC T 22 N 10.0 cm	AC T 22 N 10.0 cm	AC T 22 N 10.0 cm
Foundationsschicht	best. Foundationsschicht 50.0 cm	ungebundene Gemische 0/45, OC 85 50.0 cm	ungebundene Gemische 0/45, OC 85 50.0 cm
Totale Oberbaustärke	63.0 cm	63.0 cm	63.0 cm

	Spitalstrasse
Deckschicht	AC 8 H 3.5 cm
Binderschicht	AC B 22 H 8.5 cm
Tragschicht	AC T 22 H 8.5 cm
Foundationsschicht	ungebundene Gemische 0/45, OC 85 50.0 cm
Totale Oberbaustärke	70.5 cm

Legende

Werkleitungen

- best. Wasserleitung
- best. Wasserleitung ausser Betrieb
- proj. Wasserleitung
- best. Kanalisation
- best. Swisscom Leitung
- best. Cablecom Leitung
- best. EKZ Leitung
- proj. EKZ Leitung
- best. Gas Leitung
- proj. Gas Leitung
- proj. Swisscom Leitung
- best. Kandelaber
- Kandelaber neu
- Ersatz Kandelaber und Leuchte
- best. Fundament

Die tatsächliche Lage der Werkleitungen kann von der Planangabe abweichen. Verbindliche Angabe müssen bei den zuständigen Stellen eingeholt werden.

Entwässerung

- best. Schlammsammler (SA)
- Abbruch SA
- Abdeckung von SA neu
- SA neu (TBA Norm 333)
- best. Kontrollschacht (KS)
- Abdeckung von KS neu

Ableitungen Strassenentwässerung: PP 160

Abkürzungen Abschlüsse

SN	Stellplatte 8/25 cm	(TBA Norm 631)
SN, A=0cm	Stellplatte 8/25 cm, Anschlag 0cm	(TBA Norm 631)
RN	Randstein 12-15/25 cm	(TBA Norm 651)
RN 16	Randstein 12-15/30 cm, Anschlag 16cm	(TBA Norm 656)
spez.RN	Randstein 12-15/20 cm	(siehe Detail)
spez.RN, A=0cm	Randstein 12-15/20 cm, Anschlag 0cm	(siehe Detail)
spez.RN, A=1cm	Randstein 12-15/20 cm, Anschlag 1cm	(siehe Detail)
	Bewegungs- und Mötefugen	(TBA Norm 661)

Oberflächen

- Belag inkl. Foundationsschicht (Spital-/Breitestrasse)
- Belag inkl. Foundationsschicht (Roswisweg)
- Belag
- Anpassungen Belag
- Gehweg inkl. Foundationsschicht
- Gehweg
- Verbundsteine
- Pflasterung
- Humusiert
- Beton

Wasserversorgung

- best. Schieber
- best. Hydrant

Detail 1:5
Spezial Randstein

